РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-IL.ПБ05.В.02592 (номер сертификата соответствия) ТР 0645947 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) "Palram Industries ltd". Адрес: Kibutz Ramat Yohanan 30035, Israel, Израиль. Телефон 972-4-845-99-00, факс 972-4-845-99-00. www.palram.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) "Palram Industries ltd". Адрес: Kibutz Ramat Yohanan 30035, Israel, Израиль. Телефон 972-4-845-99-00, факс 972-4-845-99-00. www.palram.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ПВХ (листы) марок Palclear, Palopaque, Palopaque HYG, Palight, Palfoam, Palruf, Paltop, Guttagliss, Paldeck. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Горючесть – нормальногорючий (Г3) по ГОСТ 30244-94 (метод II); воспламеняемость - умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – группа Д2, с умеренной дымообразующей по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасный по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 12 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний М01303-ТР от 04.08.2010г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 1528/п/1 от 04.11.2010г. ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделие, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2012 по 01.02.2016

М.П.

ТРПБ.RU.ПБ05

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) А.А. Полестеров
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.