

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ21.В.00439
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373964
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Карбогласс Красноярск" (ООО "Карбогласс Красноярск").
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 29.
ОГРН: 1102468005034. Телефон (391) 263-13-30; 263-12-30, факс (391) 263-12-15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Карбогласс Красноярск" (ООО "Карбогласс Красноярск").
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 29.
ОГРН: 1102468005034.
Телефон (391) 263-13-30; 263-12-30, факс (391) 263-12-15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы", 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, телефон: (391) 223-66-60, факс: (391) 290-50-05. ОГРН: 1082468052567. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ21 выдан 28.12.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков: панели монолитные поликарбонатные строительные "КАРБОГЛАСС".
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 2256-001-64088334-2013.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5691

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) См. Приложение № 0183132.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2 (группа горючести - Г2; группа воспламеняемости - В2; группа по дымообразующей способности - Д2; группа по токсичности продуктов горения - Т2).
Протокол испытаний № 365-13/С-ВМ от 15.10.2013 г. НИЛ "СибТест" ООО "ЦПЭ", адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН40 выдан 28.12.2010 г. до 27.12.2015 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 504/ТР-13 от 13.09.2013 г. ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ".

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2013 по 31.10.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Амельчугова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов